

Data Sheet



去离子水系统前置加药泵

SEKO 计量泵选型表



去离子水设备前置加药泵

为了保证去离子水设备能够更好的达到效果，通常我们都需要对去离子水系统的前置处理部分加一定的药剂，如加阻垢药剂，氧化剂，还原剂，絮凝剂等等。加药剂都需要根据水质分析后稳定其投加量。

加药泵要求

根据系统工艺设计的需要，对加药泵要求有：出药口压力，流量，耐腐蚀，调节方便，性能稳定，自吸功能等。

加药泵选型表

货号	型号	压力 (bar)	流量 (升/小时)	最大频率 (冲程/分钟)	冲程功率 (毫升/冲程)	进出口尺寸 (毫升)	功率 (瓦)	毛重约 (kg)
980	600	20	2.5	120	0.35	4/6 吸入 4/7 排出	20	3.9
		18	3		0.41			
980	603	12	4	160	0.42	4/6	40	4.4
		10	5		0.52			
		8	6		0.63			
		2	8		0.83			
1250	800	12	7	300	0.36	4/6	40	4.4
		10	10		0.52			
		5	15		0.78			
		1	18		0.94			
1450	803	5	20	300	1.11	8/12	40	4.4
		4	25		1.39			
		2	40		2.22			
		1	54		3			

以上型号规格可能因设计改良，恕不另行通知，以采购前咨询为准，联系仟净, 13559753668。